



ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака

Е30.03.22

Овим се одобрава набавка за потребе: ЈР РЕУ Ресавица

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1.		Sanacija cureња ulja na spoju između prvog i drugog rebra plus preventivna sanacija dna prvog radijatora u visini do 100mm na licu mesta, uljnog energetskog transformatora, "Minel", tip: T3-4002; 35/10 KV, 4 MVA, Br: 09851946, u trafo-stanici 35/10/6 KV "Resavica"	Kom.1
		Specifikacija potrebnih radova, opreme i uslova je data u prilogu nabavnog naloga, na osnovu izvršene defektaže.	
		Napomena: Sanacija transformatora je hitno potrebna, jer je glavni i jedini transformator koji napaja kompletno spoljne objekte i pogone u RMU "Rembas" u Resavici, I on je probušen i curi mu ulje. Transformator tih karakteristika ne postoji u celom JP PEU.	
		Iz plana nabavki JP PEU za 2022.godinu, na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama broj: 2.27. Nespecificirani remont i popravke električnih uređaja i instalacija. Predviđena sredstva: 7.300.000,00 RSD. Neophodno je ispitivanje tržišta radi dobijanja realnih cena u momentu pokretanja nabavke.	

ИСПОСТАВИО:

НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ:

ОДОБРИО ПОМ.ДИРЕКТОРА:

Ruk. el. Poslova JP PEU
Stojković Toplica, el. ing.Dir. proizvodnje JP PEU
Drago Lazić, dipl. ing. rud.Izv. Dir. za teh. poslove JP PEU
Branko Đukić, dipl. ing. rud.

ДАТУМ

ДАТУМ

ДАТУМ

30.03.2022. god.