



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА -  
РЕСАВИЦА

РМУ „Соко“ - Сокобања  
(018)880-301, факс(018)880-360



ЗАХТЕВ ЗА РЕМОНТ ОПРЕМЕ	Ознака
	28.23

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1.		Малоуљни прекидач PUD 106-250	1 ком

Сатисфакцијом:  
Нитко!  
Грешно!

Руководилац електро службе  
Стојановић Владислава инг.ел.

Технички директор  
Вукојанац Александар маст. инг.руд

Директор РМУ „Соко“  
Аксентијевић Зоран дип. инг.руд

ДАТУМ  
01.02.2023.

ДАТУМ  
01.02.2023.

ДАТУМ  
01.02.2023.