

▼ Popravka i remont malouljnog prekidača snage podrazumeva sledeće:

1. Prekidač „Minel“, tip: PU 106-350; 12 KV; 630 A

- Popravka motorno opružnog pogona tip: MOP 12.5 ; 110 V DC ,zamena neispravnih delova – sklopovi za ručno i električno uključenje i isključenje
 - Čišćenje, podmazivanje i podešavanje mehanizma
 - Kontrola signalnih sklopki
 - Provera komora za gašenje luka
 - Zamena zaptivki na polovima prekidača
 - Provera ispravnosti komandovanja prekidačem,
 - Provera i pritezanje svih električnih i mehaničkih spojeva prekidača,
 - Provera naleganja kontakata (ruža) i eventualna zamena u slučaju neispravnosti,
 - Merenje padova napona na kontaktima,
 - Merenje prelaznog otpora kontakata,
 - Merenje vremena i jednovremenosti uključenja i isključenja
 - Zamena izolacionog ulja – 6,0 Kg.
 - Ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacionog ulja,
 - Funkcionalna proba prekidača,
 - Eventualni nepredviđeni radovi i delovi
 - Izrada izveštaja o izvršenom servisiranju i izdavanje ispitnog protokola,
- a u svemu prema uputstvima proizvođača za pogon i održavanje.

Rok za završetak radova je 30 dana od dana saglasnosti na ponudu.

Garancija na izvedene radove je 1. godina od preuzimanja prekidača.

Prevoz na remont i vraćanje prekidača je obaveza ponuđača. Prekidač se nalazi u Resavici.