



НАЗИВ ЗАПИСА ДЕФЕКТАЖА	ВРСТА : 0. МАТ.ДОК.:	Ознака:
---------------------------	-------------------------	---------

Датум: 09.05.2023.

## ДЕФЕКТАЖА СУВОГ ТРАНСФОРМАТОРА

Енергетски суви испитни трансформатор 380/660 V 100 KVA је власништво Р.Л.Лубница и налази се у електро радионици.Намењен је за напајање уређаја који се сервисирају у "Ех" радионици рудника.Међутим напони који су нам потребни у раду немогу да се добију на његовим изводима. Трафо је исправан.

Његови подаци су:

-произвођач: "РАДЕ КОНЧАР" БРНА-Корчула

-тип:

-фабр.број:

-снага: 100 KVA

-напонски нивои: примар-3x380V

секундар-3x24/48/220/500V

-ном.струја:

-спрега:

-маса уља: суви намотаји

-година произв.: 1984

Као што је већ наведено трафо је исправан и налази се у ел. радионици Р.Л.Лубница. У прилогу ће бити дате фотографије трафоа.

Дана 09.05.2023. год. извршена је дефектажа и спецификација потребних радова и установљено је да је потребно следеће:

-преглед трафоа са снимањем везе намотаја

-премотавање намотаја трансформатора према горе наведеним нивоима

-обележити на прикључној плочи изводе са напонским нивоима

-фарбање комплетног трансформатора

-евентуални непредвиђени радови

-испитивање и израда испитног извештаја

Гаранција на изведене радове минимум 6 месеци од дана пуштања у рад.

Дефектажу извршили:

1.Мирослав Вељковић рук.ел.сл.Р.Л.Лубница

2.Синиша Страхиновић посл.ел.одр.јама

3.Јовица Миладиновић посл.ел.рад.

у Лубници:  
09.05.2023.год.

рук.ел.службе  
Мирослав Вељковић

BRNA « BRNA  
SMOKVICA – KORČULA

Tip	<input type="text"/>	Snaga	<input type="text"/>	kVA
Broj	<input type="text"/>	Tv. broj	<input type="text"/>	
Spoj	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Hz
Prim.	<input type="text"/>	V	<input type="text"/>	A
Sek.	<input type="text"/>	V	<input type="text"/>	A
		Uk	<input type="text"/>	%



