

12/11/2023  
DO 26.07  
QMS

<b>ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ</b>	Ознака
	07/483

Овим се одобрава набавка за потребе: Рудника „Сењски Рудник“

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1.		Холшрафи М4х50	200ком.
2.		Типлови М8	200ком.
3.		Продужни кабл са 5 утичница дужине 5м	1ком
		Тачка 1.194	
		РУС <del>и</del> <del>и</del> <del>и</del> <del>и</del> <del>и</del> 40x40cm	50m
	НАПОМЕНА:	Потребно је за монтажу електро инсталације у извозној машини јаме „Сењски Рудник“.	
		<b>ХИГНО</b>	
		План набавке за који се не примењује Закон о јавним набавкама за 2023.год.	
		Тачка 1.194 остала неспецифицирана машинска опрема	

ИСПОСТАВИО:

Милојковић  
Александар, дипл. инж. руд.


НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ:

Тасић Стефан,  
дипл. инж. руд.ОДОБРИО ДИРЕКТОР  
РМУ „РЕМБАС“:Лукић Ненад  
дипл. инж. руд.ДАТУМ:  
17.06.2023. год.ДАТУМ  
17.06.2023. год.ДАТУМ  
17.06.2023. год.ОДОБРАВА:  
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ЈП ПЕУ

Митић Слободан, дипл. инж. руд.






929/11/2023


До 26.07. 


ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ	Ознака
-------------------	--------

Овим се одобрава набавка за потребе: РМУ „Рембас“ Ресавица

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1		Временски релеј (0-20 сек) CRT55, 24V, ADC, са постољем	2 ком
2		Бистабилни релеј 24V, DC (PRB 24V)	1 ком
3		Тест прекидач (типкало) 4G16-2206-U	2 ком
4	1.206	ПВЦ смрт везице 150мм	200 ком
5		Нивостат, тип: esHKRT1/NS-FL, AC 220V, 30VA, 100W	1 ком
6		Термостат, тип: esTS1 2. 70°C, AC 220V, 550W, 400VA	1 ком
	НАПОМЕНА	Материјал је потребан за ремонт моторне зашт. склопке за упуштање рудничке жичаре јаме „Равна Река – IV блок“ Према ПЈН за 2023. на које се не примењује ЗЈН тачке бр. 1.206 (пластићне везице) став 4;	
		 Стојковић Топлица, ел.инж, Рук.ел.посл. ЈП ПЕУ	
		 Митић Слободан, дипл.инж.руд, Извр.дир.тех.посл. ЈП ПЕУ	

ИСПОСТАВИО:  
  
Томић Дејан, ел.инж.

НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ:  
  
Тасић Стефан, дипл.инг.руд.

ОДОБРИО ДИРЕКТОР:  
  
Лукић Ненад, дипл.инг.руд.

ДАТУМ  
13.6.2023.

ДАТУМ  
13.6.2023.

ДАТУМ  
13.6.2023.



129/11/2023

до 25.07.

# ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака

Овим се одобрава набавка за потребе: СЕКТОРА СМЕШТАЈА РЕСАВИЦА

	ПРОИЗВОД		Количин
	Ознака	Назив и карактеристике	
1	1.227	АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧ <del>OG</del> 25 А	5 комада
2	1.227	ОГ КИП ПРЕКИДАЧ 16 А	5 комада
3	1.227	ТИЊАЛИЦА 220 W	10 комада
План јавних набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2023.			
Извршни директор за техничке послове ЈП ПЕУ Слободан Митић, дипл.инж.руд.			

*Вршић*

ИСПОСТАВИО:  
Стајин Горан  
Руководилац С. смештаја  
21.06.23.

НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ:  
Тасић Стефан  
Дипл.инж.руд.  
21.06.23

ОДОБИО ПОМ.ДИРЕКТОРА:  
Лукић Немад,  
Дипл.инж.руд.  
21.06.23





129/11/2023  
До 21.07.

# ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака

Овим се одобрава набавка за потребе: СЕКТОРА СМЕШТАЈА РЕСАВИЦА

	ПРОИЗВОД		Количини
	Ознака	Назив и карактеристике	
1	1.106	ПРОТОЧНИ ПРОХРОМСКИ БОЈЛЕР 80 l	1 ком
2	1.194	ШРАФ ЗА БОЈЛЕР	1 сет
			
План јавних набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2023.			
Извршни директор за техничке послове ЈП ПЕУ  Слободан Митић, дипл.инг.руд.			

ИСПОСТАВИО:

Стајић Горан

Руководилац С.смештаја

21.06.23.

НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ:

Гасић Стефан

Дипл.инг.руд.

21.06.23

ОДОБРИО ПОМ.ДИРЕКТОРА:

Лукић Ненад

Дипл.инг.руд.

21.06.23

129/11/2023

ДО 25.07.

ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ	Ознака 09/
-------------------	---------------

Овим се одобрава набавка за потребе: Рудника „Ресавица“

Р.Б.	Ознака	ПРОИЗВОД Назив и карактеристике	Количина
1		Термостат (трополни)80/85/90° Ц.тип:ТС-1R30KMS	2 ком
2		Грејачи за електрични котло (VEK 48.PRO) 8kw,3x220v, 50 Hz.	6 ком
3		Грејачи за индустријску веш машину(по узорку)	15 ком
4		Грејачи за индустријску машину за сушење веша(по узорку)	18 ком
	НАПОМЕНА:	<p>Наведени материјал је потребан за поправку електричног котла,веш машине и машини за сушење веша у вешерају радничког купатила Рудника „Ресавица“</p> <p>Набавке за које се не примењује закон о јавним набавкама за 2023 годину, тачка 1.211грејачи и други делови за грејалице и калорифере.</p>	
		Борђевић Иван, рук.ел.посл. Рудника „Ресавица“	
		Томић Дејан, рук.ел.службе РМУ РЕМБАС	
		Стојковић Толица, рук.ел.службе ЈПШЕУ	
		Митић Слободан, дипл.инж.рударства, изв.дир.тех.посл.ЈПШЕУ	

ИСПОСТАВИО: Милојковић Александар, дипл.инж.рударства _____ ДАТУМ 04.07.2023	НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ: Тасић Стефан, дипл.инж.рударства _____ ДАТУМ 04.07.2023	ОДОБРИО ДИРЕКТОР: Лукић Ненад, дипл.инж.рударства _____ ДАТУМ 04.07.2023
---	--	---