




ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ	Ознака
-------------------	--------

Овим се одобрава набавка за потребе: РМУ „Рембас“ Ресавица

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1		Потапајућа бунарска пумпа упарена са потапајућим електромотором за чисту воду са радним колима отпорним на песак и каменац са одговарајућим фреквентним упуштачем Пречник пумпе 6” (унутрашњи пречник цеви у бунару је 219мм Прикључак: 3”. Дужина и пречник цевовода: 3,5 km , 3” - 70м, ф150 - 30м, ф200мм - 3400м Потребан проток: минимум 12 л/сек за висину бацања 140 м. Трофазни напон: 380V, 50Hz, Електромотор да буде премотавајући. Прикључни кабал не краћи од 2 метара, уз израду одговарајућег споја са напојним каблом наручиоца Гаранција минимум 2 године и обезбеђен сервис и делови	1 ком.
	НАПОМЕНА	Испоручилац је у обавези да гарантује да ће пумпа задовољити тражене параметре тј. да савлада висинску разлику од 140м, на цевоводу пречника ф200мм дужине 3,5км са количином воде од минимум 12 л/сек Опрема је потребна због водоснабдевања и грејања у објектима РМУ “Рембас” и насељу Ресавица Према ПЈН за 2023. на које се не примењује ЗЈН тачка бр.1.195 (Електро опрема за пумпна постројења) Стојковић Топлица, ел.инж, Рук.ел.посл. ЈП ПЕУ Митић Слободан, дипл.инж.руд, Извр.дир.тех.посл. ЈП ПЕУ	

ИСПОСТАВИО:  Томић Дејан, ел.инж.	НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ:  Тасић Стефан, дипл.инж.руд.	ОДОБРИО ДИРЕКТОР:  Лукић Ненад, дипл.инж.руд.
ДАТУМ	ДАТУМ	ДАТУМ
10.11.2023.	10.11.2023.	10.11.2023.