




ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

„ИБАРСКИ РУДНИЦИ КАМЕНОГ УГЉА“
(036) 791 020, факс (036) 791 128НАЗИВ ЗАПИСА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈАВРСТА : 0.
МАТ.ДОК.:Ознака:
6/1

Датум: 2024.01.31.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Потребно је извршити следеће радове за поправку електромотора од извозни витао за јаму Јарандо:

Електромотор за главни витао „Sever“, tip:OPS 30/6, 380/220 V, 68/118 A 36 kW 960 o/min 1 ком.

- Премотавање намотаја ротора електро мотора 1. ком.
- Премотавање и изоловање намотаја статора електро мотора. Намотаје статора завршити монтажом кабловских папучица или месинганих вијака затопљеним калајом на прикључној таблици, постављање прикључне таблице тј клемберта на прикључку за изводе ротора и статора.
- Обрада колектора електро мотора. Уколико обрада није могућа, извршити замену колектора 1. ком.
- Обрада осовине ел. мотора и довођење на стандардне димензије, балансирање осовине 1 ком
- Провера кућишта лежајева на „А“ и „Б“ страни електромотора довођење на стандардне димензије
- Замена предњег и задњег лежаја на електромотору
- Провера навоја за спајање бочних поклопаца, и по потреби обрада- прорезивање истих, као и свих осталих навоја на електро мотору.
- Замена четкица на електро мотору.... комплет
- Репарација носача четкица и замена четкица
- Чишћење статора, фарбање, испитивање исправности, израда испитног листа.
- Евентуални додатни непредвиђени радови

Електро служба ЈП ПЕУ „Ресавица“
Ибарски рудници
Рук.ел.службе ИР

Планојевић Гордан инж.ел.