

11/6111/2024
05 11.06.2024.
IMS
2018.06.2024.

ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ	Ознака 7/363
-------------------	-----------------

Овим се одобрава набавка за потребе: РМУ „Рембас“ Ресавица - Рудник “С.Рудник”

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1		Аутоматски осигурачи 16А, С	20 ком
2		ДИН шина	3 м
3		Монофазна утичница за у зид, 220V	5 ком
4		Гумирана утичница за продужни кабал, 16А, 2P+E	5 ком
5		Гумирани утикач за продужни кабал, 16А, 2P+E	5 ком
6		ОГ трофазна утичница, 3P+E+N	5 ком
7		Трофазни утикач бакелитни 3P+E+N	5 ком
		Материјал јепотребан за замену дотрајале опреме у вешерају, управној згради и машинској радионици Рудника “Сењски Рудник”	
		Према ПЈН за 2024. на који се не примењује ЗЈН, тачка бр.1.61 (ел.инст.мат. иопрема)	
		Процењена вредност 20.000 РСД	
		Милојковић Радиша, рук.ел.посл. С.Рудник	
		Томић Дејан, ел.инж, Рук.ел.сл. РМУ “Рембас”	
		Стојковић Топлица, ел.инж, Рук.ел. посл. ЈП ПЕУ	
		Митић Слободан, дипл.инж.руд. Извр.дир.тех.посл. ЈП ПЕУ	
		Владимир Милошевић, дипл.ецц, Извр.дир за комерц.посл. ЈП ПЕУ	

ИСПОСТАВИО:
Милојковић Александар,
дипл.инж.руд.

НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ:
Тасић Стефан, дипл.инж.руд.

ОДОБРИО ДИРЕКТОР:
Лукић Ненад, дипл.инж.руд.

ДАТУМ
21.5.2024.

ДАТУМ
21.5.2024.

ДАТУМ
21.5.2024.

16/11/2024

од 11.06.2024

IMS

DO

ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака

23/24

Овим се одобрава набавка за потребе: РМУ „Рембас“ Ресавица

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1		ОГ монофазна утичница	15 ком.
2		ОГ трофазна утичница	5 ком.
3		ОГ прекидач	5 ком.
4		ОГ серијски прекидач	5 ком.
5		ОГ троредна разводна ПВЦ табла са 36 модула	1 ком.
6		Спратна ПВЦ табла са 24 модула, назидна	1 ком.
7		Редне клеме за шине стезаљка 2,5мм ²	30 ком.
8		ПВЦ ОГ разводне кутије 100x100мм	20 ком.
9		ФИД склопка 63А/0,5 трофазна	1 ком.
10		Аутоматски осигурачи 25А	6 ком.
11		Аутоматски осигурачи 16А	10 ком.
12		Аутоматски осигурачи 10А	6 ком.
13		Паник лампа 5W	5 ком.
14		Кабал PP00-Y 5x2,5mm ²	100 м
15		Кабал PP00-Y 3x2,5mm ²	100 м
16		Кабал PP00-Y 3x1,5mm ²	100 м
17		Гипс	20 кг
18		Сu-Al Unimax клеме 6-35	30 ком
		Материјал је потребан за сређивање ел.инст. у котларницама и пумпн.постр.по налогу Инспекције. Према ПЈН за 2024. на који се не примењује ЗЈН тачка бр.1.61 (Ел.инст.опрема и материјал) Процењена вредност 121.000 РСД	
		Стојковић Топлица, ел.инж, Рук.ел.посл. ЈП ПЕУ	
		Митић Слободан, дипл.инж.руд, Извр.дир.тех.посл. ЈП ПЕУ	
		Милошевић Владимир, дипл.ецц, Извр.дир.комерц.посл. ЈП ПЕУ	

ИСПОСТАВИО:

Томић Дејан, ел.инж.

ДАТУМ

29.5.2024.

НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ:

Тасић Стефан, дипл.инг.руд.

ДАТУМ

29.5.2024.

ОДОБРИО ДИРЕКТОР:

Лукић Ненад, дипл.инг.руд.

ДАТУМ

29.5.2024.