



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

35237 Ресавица,  
Тел:(035)627-722;факс:(035)627-570

124/19/2024  
од 02.07.24  
до 11.07.24.

# ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака

013

Овим се одобрава набавка за потребе: КОМУНАЛНИ СЕКТОР- Топлана, бр.нал. 60. од  
24.06.2024.год.

Р. Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
		<b>БАЖДАРЕЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА</b>	
		<b>Сигурносни вентил са тегом N<sub>o</sub> 40 x 40 PN 16</b>	4 ком.
		НАПОМЕНА: Котларница С.Рудник	
		- притисак отварања 10 бара	
		- притисак затварања 9,6 бара	
		ф.б. 35179 14.06.2023.год. датум испитивања	
		ф.б. 35246 14.06.2023.год. датум испитивања	
		ф.б. 35270 14.06.2023.год. датум испитивања	
		ф.б. 35210 14.06.2023.год. датум испитивања	
		Радни флуид – пара	
		<b>Сигурносни вентил са тегом N<sub>o</sub> 65 x 65 PN 16</b>	1 ком.
		НАПОМЕНА: Котларница Водна	
		- притисак отварања 3,5 бара	
		- притисак затварања 3,3 бара	
		ф.б. 20413 14.06.2023.год. датум испитивања	
		Радни флуид – топ. вода	
		<b>Парни котло “КИРКА – СУРИ” Р 10U</b>	2 ком.
		<b>Сигурносни вентил са опругом N<sub>o</sub> 65 x 100 PN 16</b>	
		БР. ВЕНТИЛА 268 14.06.2023.год. датум испитивања	
		БР. ВЕНТИЛА 483 / 90 14.06.2023.год. датум испитивања	
		- притисак отварања 13 бара	
		- притисак затварања 12,2 бара	
		Радни флуид – пара	
		Услуга из области безбедности на раду	
		Испитивање сигурносних вентила је обавеза послодавца и врши се на годину дана.	
		Предвиђено Планом набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2024.год.	