

Технички захтеви које морају испуњавати противпожарни апарати.

Сви апарати морају поседовати СЕ сертификат. Апарати морају поседовати и сертификате СРПС-3.Ц2-035, СРПС-3.Ц2-040

Противпожарни апарати морају имати упутство на српском језику које је одштампано на боци.

Противпожарни апарати **S-1A, S-2A, S-6A и S-9A** морају бити усаглашени са траженим квалитетом и то:

- Апарати су под сталним притиском
- Средство за гашење: АБЦ 40% прах
- Погонско средство: азот
- Класа успешности: 43А,233Б,Ц
- Радни притисак: 12÷18 бара
- Температурно подручје деловања: од -30°C до +60°C
- Животни век уређаја: 20 година
- Апарати су под стандардом ЕН 3 и СРПС-3.Ц2-035

Противпожарни апарати **CO2-5** морају бити усаглашени са траженим квалитетом и то:

- Средство за гашење CO2-5
- Класа успешности: 113 Б
- Испитни притисак: 250 бара
- Радни притисак: 175 бара
- Температурно подручје деловања: од -30°C до +60°C
- Животни век уређаја: 20 година
- Апарати су под стандардом ЕН 3 и СРПС-3.Ц2-040