



ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

3 5 2 3 7 Р е с а в и ц а .
Тел:(035)627-722; факс:(035)627-570



ДЕФЕКТАЖНИ ЛИСТ бр. 1/24

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УРЕЂАЈУ		Ознака опреме:
Назив:	Магнoуљни прекидач снаге	
Намена:		Тип: РУ-3512-1000
Произвођач:	"Минел" Рипањ	
Фабрички број:		Година производње
Локаци./задуж. опр.	Трафостаница 35/6кV Рудник "Водна"	Интерни број:
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УРЕЂАЈА		
Назив карактеристике		Величина
Називни напон 38кV, називна струја 1250А		
Струја искључена 16кА, струја укључена 40кА при напону 35кV		

Потребни радови:

- Поправка моторно опружног погона МОР 30; 110V DC, замена неисправних делова - поправка склопова за ручно и електрично укључење и искључење
- Чишћење, подмазивање и подешавање механизма
- Контрола сигналних склопки
- Провера комора за гашење лука
- Замена свих заптивки на половима прекидача
- Провера исправности командовања прекидачем
- Провера и притезање свих електричних и механичких спојева прекидача
- Провера налегтања контаката (ружа) и евентуална замена у случају неисправности
- мерење падова напона на контактима, мерење прелазног отпора контаката
- замена изолационог уља, испитивање диелектричне чврстоће изолационог уља
- фарбање прекидача адекватним премазом
- функционална проба прекидача
- евентуални непредвиђени радови и делови
- израда извештаја о извршеном сервисирању и издавање испитног протокола, а у свему према уговорима произвођача за погон и одржавање.
- гаранција на изведене радове 6 месеци

Дефектажу извршили

Стојковић Топлица, ел.инж.

Дундић Небојица

Рководилац

Томислав Дејан, ел.инж.