

303/1-19  
22 JAN 2025



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА

РЛ „Лубница“  
(019)456 700, факс(019)456 703



## ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака

19-25-160-7

Овим се одобрава набавка за потребе: Електро служба

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1	1.265	Кабл РР-У 5x2,5мм <sup>2</sup>	35 мет.
2	1.265	Кабл РР-У 3x2,5мм <sup>2</sup>	45 ком.
3	1.265	Кабл РР-У 3x1,5мм <sup>2</sup>	60 мет.
4	1.277	Разводни орман "ABS" (Ш=400/В=500/Д=200)	1 ком.
5	1.247	ОГ разводна кутија 80x80x70	4 ком.
6	1.247	ОГ разводна кутија 100x100x80	6 ком.
7	1.247	Гребенасти прекидач "GS 63-92U"	1 ком.
8	1.277	Раставно осигурачко постоље "FH00 160/3"	1 ком.
9	1.247	Заштитна ФИД склопка "ЕТИ" 63/0,5А"	1 ком.
10	1.247	Аутоматски осигурачи "ЕТИ" C25А	3 ком.
11	1.247	Аутоматски осигурачи "ЕТИ" В25А	3 ком.
12	1.247	Аутоматски осигурачи "ЕТИ" В16А	12 ком.
13	1.247	Аутоматски осигурачи "ЕТИ" В10А	6 ком.
14	1.247	Трофазна ОГ прикључница	2 ком.
15	1.247	Трофазни утикач угаони	2 ком.
16	1.247	Монофазна ОГ прикључница	4 ком.
17	1.248	ЛЕД бродска свегилка	3 ком.
20	1.277	Пластични уводници Пг 11	15 ком.
21	1.277	Пластични уводници Пг 16	10 ком.
22	1.277	Пластични уводници Пг 21	2 ком.
23	1.247	Једнополни ОГ прекидач	3 ком.
24	1.247	Наизменични ОГ прекидач	4 ком.
25	1.277	ДИН шина за монтажу перфорирана "ФЕМАН"	2 ком.
26	1.277	Изолована трофазна "Н" сабирница (чешаљ)	2 ком.
27	1.256	Типл са завртњем Ø10	20 ком.
28	1.256	Типл са завртњем Ø6	100 ком.
29	1.256	Завртањ за гипс плочу Ø3,5x18мм	150 ком.
30	1.256	Пластична каналица 40x40x200	10 ком.
31	1.256	Пластична каналица 25x25x200	6 ком.
32	1.256	Обујмице 11-18	100 ком.
33	1.277	Изоловане сабирнице за нулу и уземљење 13-полна	4 ком.

QP-RES.39 Захтев за набавку Издање обр.:1  
Матични документ QP-RES.07, Прилог: 1

Стр 1 од 2



Процењена вредност набавке

75.000,00 РСД

НАПОМЕНА: Ел.материјал потребан за поновну израду електро инсталација у котларници самачког смештаја (одакле се греје и дирекција), у Р.Л.Лубница. Инсталација је у распадању и демонтирана је због монтаже противпожарне таванице, стара је преко 40 година.

САГЛАСАН  
гл.инж.за ел. послове ЈППЕУ  
Топлица Стојковић

САГЛАСАН  
изв. Директор за техн. Посл. ЈППЕУ  
Слободан Митић

*[Signature]*  
29.01.2025

*[Signature]*  
29.01.25

САГЛАСАН  
изв. Директор за ком. Посл. ЈППЕУ  
Владимир Милошевић

*[Signature]*

ИСПОСТАВИО:

Мирослав  
Велковић

*[Signature]*

ДАТУМ  
21.01.2025.

НАДЛЕЖНИ  
РУКОВОДИЛАЦ:

Милош Цвијк

*[Signature]*

ДАТУМ  
21.01.2025.

ПРИМНО КОМЕРЦИЈАЛНИ  
РУКОВОДИОЦ:

Марија Радивојевић

*[Signature]*

ДАТУМ  
21.01.2025.

ОДОБРИО ДИРЕКТОР:

Срђан Милековић

*[Signature]*

ДАТУМ  
22.01.2025