

219/1-13

31.01.2025



ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака

6/1-25-009

Овим се одобрава набавка за потребе: ИБАРСКИ РУДНИЦИ -13105

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1.	1.287	Керамички пролазни изолатор за потребе трансформатора на на ПК Прогорелица -А3-250 DIN -напон до 3 kV -струја 250 А -пречник 90 мм -пречник на изолатору према језгру б 27	6 ком
Процењена вредност набавке до 50.000,00			

НАПОМЕНА: НАПОМЕНА: ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2025 год.

-ЗА ПОТРЕБЕ ТРАНСФОРМАТОРА ЗА НАПАЈАЊЕ БАТЕРА МАРНОН -

САГЛАСАН

САГЛАСАН

Главни инжењер за електро-послове ЈП ПЕУ
Топлица Стојковић инж.ел

изв. Директор за техн. посл. ЈП ПЕУ
Слободан Митић дипл.инж.руд.

[Signature]
03.02.2025.

[Signature]
03.02.25

САГЛАСАН

изв. Директор за ком. посл. ЈП ПЕУ
Владимир Милошевић дипл.екон.

ИСПОСТАВИО
РУК.ЕЛЕКТРО-СЛУЖБЕ

НАДЛЕЖНИ
РУКОВОДИЛАЦ
ТЕХ.РУКОВОДИЛАЦ

КОМЕРЦИЈАЛНИ
РУКОВОДИЛАЦ

ОДОБРИО ДИРЕКТОР:

[Signature]
Горан Планојевић
инж.ел.

[Signature]
Борђе Зиројевић
дипл.инж.руд.

[Signature]
Филип Дабић
дипл.екон.

[Signature]
Владан Цветковић
дипл.инж.руд.

2025-01-30
датум

2025-01-30
датум

2025-01-30
датум

2025-01-30
датум