

Техничке карактеристике изолационе ручице за вађење ножастих осигурача

Набавка по тачци 1.261 (Електричарска заштитна опрема) из плана набавки ЈП ПЕУ за 2025.годину, на које се не односи закон о јавним набавкама.

1.Изолациона ручица за постављање и вађење нисконапонских високоучинских ножастих топлјивих осигурача са заштитном рукавицом (за осигураче од 2 – 630 А, IEC 60269, универзална за све димензије осигурача које улазе у постоља NV 00, NV1, NV2, NV3 (Старе ознаке постоља- NVP 00, NVP 250, NVP 400, и NVP 630). Скица у прилогу. Називни напон 1000V.

2. Изолациона ручица за постављање и вађење нисконапонских високоучинских ножастих топлјивих осигурача (за осигураче од 2 – 630 А, IEC 60269, универзална за све димензије осигурача које улазе у постоља NV 00, NV1, NV2, NV3 (Старе ознаке постоља - NVP 00, NVP 250, NVP 400, и NVP 630). Скица у прилогу). Називни напон 1000V.

Сва опрема која је предмет набавке мора да буде испоручена испитана и са важећим атестима-уверењима о исправности електро-изолационе заштитне опреме издатим од установа са лиценцом за обављање ових послова, не старијим од 30. дана.

Гаранција за све производе је 24. месеци.

Испорука треба да буде у року од 45. дана од дана потписивања уговора.

Електро служба ЈП ПЕУ “Ресавица”