



ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака

11-25-160/34

Овим се одобрава набавка за потребе: РМУ "Рембас" - електро служба

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1	2.48	Услуга мерења потрошње електричне енергије (активне и реактивне) и вршне снаге преносним мрежним анализаторима у трајању од 30 дана на 2 мерна места са израдом извештаја у објектима РМУ Рембас	2
		- могућност мерења на ниском и средњем напону	
		- класа инструмента: класа А према IEC 61000-4-30	
		- континуално меморисање напона и струја по свим каналима, без прекида и тригера у максималној резолуцији инструмента	
		- капацитет интерне меморије за меморисање напона и струја у максималној резолуцији инструмента од минимум 30 дана	
		- број напонских мерних улаза: 4 канала	
		- број струјних мерних улаза: 4 канала	
		- могућност временске синхронизације уређаја: интерни сат реалног времена $\pm 10 \mu s$ / екстерни сат реалног времена: NTP протокол	
		- напајање уређаја 100 - 240 VAC, уз могућност аутономије на батеријском напајању до 4 сата (у случају нестанка напајања)	
		- уређаји еталонирани са достављеним извештајем о еталонирању истих	
		- пре достављања понуде обавезан обилазак локација	
		- провера исправности ормана за компензацију реактивне енергије на обе локације	

Процењена вредност набавке

320.000,00 РСД

НАПОМЕНА:

САГЛАСАН

Рук.ел.посл.ЈП ПЕУ
Стојковић Топлица

САГЛАСАН

изв. Директор за техн. посл. ЈП ПЕУ
Слободан Митић

САГЛАСАН

изв. Директор за ком. посл. ЈП ПЕУ
Владимир Милошевић

ИСПОСТАВИО:

Томислав Дејан,
дипл.инж.НАДЛЕЖНИ
РУКОВОДИЛАЦ:Тасић Стефан,
дипл.инж.руд.ПРИМОКОМЕРЦИЈАЛНИ
РУКОВОДИЛАЦ

ОДОБРИО ДИРЕКТОР:

Лукић Ненад,
дипл.инж.руд.

ДАТУМ

6.10.2025.

ДАТУМ

6.10.2025.

ДАТУМ

ДАТУМ