



Образложење: Потребно је извршити периодично испитивање сигурносних вентила са тегом и сигурносних вентила са опругом. Испитивање се врши на период од једне године што је дефинисано законом. Уколико се не изврши испитивање мораће да се заустави рад система грејања и система снабдевања компримираним ваздухом.

Вентили сигурности са тегом			
Р. Бр.	Називни отвор (DN)	Називни притисак (PN)	Захтевани притисак отварања (pzo)
1.	80 mm	16 bar	3.0 bar
2.	60 mm	16 bar	5.0 bar
3.	40 mm	16 bar	4.0 bar
4.	40 mm	16 bar	6.0 bar
5.	32 mm	16 bar	11.0 bar
6.	40 mm	16 bar	6.0 bar
7.	25 mm	16 bar	6.0 bar
8.	25 mm	16 bar	3.0 bar
9.	32 mm	16 bar	10 bar
10.	80 mm	16 bar	4 bar
Вентили сигурности са опругом			
1.	25 (R1“)	16 bar	7.7 bar
2.	25 (R1“)	16 bar	7.7 bar
3.	40 (R 1 ½“)	16 bar	2.5 bar
4.	40 (R 1 ½“)	16 bar	2.5 bar
5.	Према техничкој документацији произвођача компресора „Gardner Denver ESM-90“		