

ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ	Ознака
	E-05.11.25.

Овим се одобрава набавка за потребе: ЈП ПЕУ- Ресавица –Електро-служба

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1		Метална трубаста уводница слична типу N64- M 64 x 2 са осигурачем од чупања кабла и са редуциром са гуменим прстеном за бртвљење-дихтовање кабла за пречник кабла од 48-53 mm у Ехе I заштити	ком.20
2		Метална трубаста уводница слична типу N80-M 80 x 2 са осигурачем од чупања кабла и са редуциром са гуменим прстеном за бртвљење-дихтовање кабла за пречник кабла од 55-61 mm у Ехе I заштити	ком.12
		Из плана набавки ЈП ПЕУ за 2025. годину, на које се не односи закон о јавним набавкама, број: 1.277.- Резервни делови за разводне ормане. Предвиђена средства 700.000. дин. Неопходно је испитивање тржишта ради добијања реалних цена у моменту покретања набавке.	
		Приликом испоруке је потребно приложити типске атесте за противексплозивну заштиту за трубасте уводнице. Гаранција за све тачке минимум 12. месеци од датума испоруке. Рок испоруке до 90. дана од датума потписивања уговора.	

ИСПОСТАВИО:


НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ:

ОДОБРИО ДИРЕКТОР:

Рук.ел.сл. ЈП ПЕУ
Топлица Стојковић,ел.инг.

Директор производње ЈП ПЕУ
Менсуд Турковић,дипл.инг.руд.

Изв.дир. за тех. послове ЈП ПЕУ
Слободан
Митић,дипл.инг.руд.

ДАТУМ

ДАТУМ

ДАТУМ

28.11.2025. god.