

1241/15

26.12.2025

118/15/2025

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА



РМУ „Боговина“

(030)460 406, факс(030)460 774

QMS



## ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака

15-25-160-20

Овим се одобрава набавка за потребе: Електро службе

| Р.Б.                       | ПРОИЗВОД |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Количина         |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                            | Ознака   | Назив и карактеристике                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1.                         | 1.288    | Трополни линијски растављач за спољну монтажу на бетонски стуб са прибором за монтажу, за прелаз са AluCel далековода на CU бакарни кабал, 10 KV, 630 (400) A, са ручним полужним погоном за закључавање за стуб висине 12 м, са приграђеним катодним одводницима пренапона 6 KV на кабловском изводу. | 1 ком.           |
| Процењена вредност набавке |          | до                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400.000,00 дина. |

НАПОМЕНА Тражена електро опрема користи се засигурнији и безбеднији рад као и заштитну трафостанице "Источном пољу" од пренапона (атмосферског пражњења).

САГЛАСАН

руководилац електро послова ЈП ПЕУ

Топлица Стојковић

САГЛАСАН

изв. Директор за техни. посл. ЈП ПЕУ

Слободан Митић

САГЛАСАН

изв. Директор за ком. посл. ЈП ПЕУ

Владимир Милошевић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА



РМУ „Боговина“

(030)460 406, факс(030)460 774

QMS



ИСТОСТАВИО:

НАДЛЕЖНИ  
РУКОВОДИЛАЦ

ПРИМИО КОМЕРЦИЈАЛНИ  
РУКОВОДИЛАЦ

ОДОБРИО ДИРЕКТОР.

*[Signature]*  
ДАТУМ

25.12.2025.

*[Signature]*  
ДАТУМ

25.12.2025.

*[Signature]*  
ДАТУМ

25.12.2025.

*[Signature]*  
ДАТУМ

25.12.2025.