



ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ		Ознака	
Овим се одобрава набавка за потребе: машинске службе		15-26-161-01	
ПРОИЗВОД		16.01.2026	
Р.Б.	Ознака	Назив и карактеристике	Количина
1	1.43	Измењивач топлоте	1 ком
2		<p>Потребан је измењивач топлоте који се монтира на постојећу прирубницу бојлера запремине 5000литара.Измењивач ће се користити у два режима рада:</p> <p>ЗИМСКИ РЕЖИМ: грејање преко котла на чврето гориво (снага 550kw)</p> <p>ПРЕЛАЗНИ РЕЖИМ: грејање преко електричног котла снаге 42kw</p> <p>ТИП ПРИРУБНИЦЕ: равна челична прирубница прилагођена за бојлер од 5000литара спољни пречник плоче 640мм број и величина рупа:20 за вијак м20 улазне и излазне цеви на самој прирубници два прикључка Ø75мм са прирубницама 200мм са бројем рупа 4 за вијак м16.</p> <p>ТИП: цевни измењивач са U снопом цеви компатибилан са прирубницом бојлера дужине која не сме прелазити 1400мм.</p> <p>МАТЕРИЈАЛ ЦЕВИ:обавезно нерђајући челик (прохром или бакар због агресивности каменца).</p> <p>Оптимална снага:150-200kw како би могао да ради са електричним котлом а да не пригуши дрвени котао.</p> <p>Препорука за уградни електро магнетни или хемијски третман воде на улазу у бојлер због агресивности каменца.</p>	



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМЊУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА

РМУ „Боговина“
(030)480 406, факс(030)480 774



QMS

Процењена вредност набавке

450.000.00дин

НАПОМЕНА: набавка са монтажом и пуштањем у рад !!!

САГЛАСАН

гл.Инжињер за маш. послове. ЈПРЕУ

Саша Новаковић

[Signature]

17.01'26

САГЛАСАН

изв. Директор за техн. посл. ЈПРЕУ

Слободан Митић

[Signature]

28.01.26

САГЛАСАН

изв. Директор за ком. посл. ЈПРЕУ

Владимир Милошевић

[Signature]

ИСПОСТАВНО:

[Signature]

ДАТУМ

16.01.26

52 НАДЛЕЖНИ
РУКОВОДИЛАЦ

[Signature]

ДАТУМ

16.01.2026.

ПРИМНО КОМЕРЦИЈАЛНИ
РУКОВОДИЛАЦ

[Signature]

ДАТУМ

16.01.2026

ОДГОВОРНИ ДИРЕКТОР:



16.01.2026.