

# ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака

E-01.02.26.


Овим се одобрава набавка за потребе: ЈП ПЕУ- Ресавица –Електро-служба

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1		Високонапонски осигурач, Un-6/7,2 KV, дужина 192 x Ø 53 mm, прек. моћ мин. 50 КА, без ударне игле са индикатором прегоревања, 6 А	ком.6
2		Високонапонски осигурач, Un-6/7,2 KV, дужина 192 x Ø 53 mm, прек. моћ мин. 50 КА, без ударне игле са индикатором прегоревања, 32 А	ком.9
3		Високонапонски осигурач, Un-10/12 KV, дужина 292 x Ø 53 mm, прек. моћ мин.50 КА,без ударне игле,са индикатором прегоревања,2 А	ком.6
4		Високонапонски осигурач, Un-10/12 KV, дужина 292 x Ø 53 mm, прек.моћ мин.50 КА,без ударне игле,са индикатором прегоревања, 6 А	ком.6
5		Високонапонски осигурач, Un-10/12 KV, дужина 292 x Ø 53 mm, прек. моћ мин.50 КА,без ударне игле,са индикатором прегоревања, 10 А	ком.6
6		Високонапонски осигурач, Un-10/12 KV, дужина 292 x Ø 53 mm, прек.моћ мин.50 КА,без ударне игле,са индикатором прегоревања, 20 А	ком.9
7		Високонапонски осигурач, Un-10/12 KV, дужина 367 x Ø 53 mm, прек. моћ мин. 50 КА, без ударне игле,са индикатором прегоревања, 2 А	ком.6
8		Високонапонски осигурач, Un-10/12 KV, дужина 367 x Ø 53 mm, прек. моћ мин. 50 КА, без ударне игле,са индикатором прегоревања, 6 А	ком.9
9		Високонапонски осигурач, Un-10/12 KV, дужина 367 x Ø 53 mm, прек. моћ мин. 50 КА, без ударне игле,са индикатором прегоревања, 10 А	ком.6
10		Високонапонски осигурач, Un-10/12 KV, дужина 367 x Ø 53 mm, прек. моћ мин. 50 КА, без ударне игле, са индикатором прегоревања, 20 А	ком.6
11		Високонапонски осигурач, Un-6/7,2 KV, дужина 192 x Ø 85 mm, прек. моћ мин. 50 КА, без ударне игле,са индикатором прегоревања, 200 А(160 ако не може да се набави од 200 А) .	ком.9
12		Аутоматски прекидач ЗР 63А, 440/500 V, Д крива	ком.6
13		Аутоматски прекидач ЗР 25А, 440/500 V, Д крива	ком.5
14		Уложак осигурача ЕЗ/ Д 2- патрон 25 А	ком.500
15		Уложак осигурача ЕЗ/ Д 3- патрон 35 А	ком.100

16	Уложак осигурача ЕЗ/ Д 3- патрон 63 А	ком.100
	Из плана набавки ЈП ПЕУ за 2026. годину, на које се не односи закон о јавним набавкама, број: 1.330.- Резервни делови за биметалну и краткоспојну заштиту. Предвиђена средства 990.000. дин. Неопходно је испитивање тржишта ради добијања реалних цена у моменту покретања набавке.	
	Високонапонски осигурачи могу да буду и са ударном иглом, уколико их произвођач само тако производи и ударна игла је уједно и индикатор прегоревања. Напонски нивои могу да буду и већи од наведених уколико су димензије осигурача као тражене. Гаранција за све тачке минимум 12. месеци од датума испоруке: Рок испоруке до 30. дана од датума потписивања уговора.	

ИСПОСТАВИО:

Рук.ел.сл. ЈП ПЕУ  
Топлица Стојковић,ел.инг.




ДАТУМ

03.02.2026. god.

НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ:

Директор производње ЈП ПЕУ  
Срђан  
Миленковић,дипл.инг.руд.



ДАТУМ

03.02.2026

ОДОБРИО ДИРЕКТОР:

Изв.дир.за тех.послове ЈП ПЕУ  
Слободан  
Митић,дипл.инг.руд.



ДАТУМ