



## ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака

11-26-160/24

Овим се одобрава набавка за потребе: РМУ "Рембас" - електро служба

| Р.Б. | ПРОИЗВОД |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Количина     |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | Ознака   | Назив и карактеристике                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 1    | 1.298    | Потапајућа бунарска пумпа (пречника 6") упарена са потапајућим електромотором за чисту воду, са минимум 25 радних кола, отпорних на песак и каменац. Пречник цеви у бунару је 219мм, прикључак је 3". Дужина и пречник цевовода: 3,5км, 3" - 70м; ф150 - 30м, ф200 - 3400м. Потребан проток: мин. 12л/сек за висину бацања 140м. Електромотор минималне снаге 30kW, трофазни напон 380V, 50Hz, Електромотор да буде премотавајући. | 1 ком        |
| 2    | 1.298    | Израда споја електромотора са одговарајућим каблом дужине 90м (кабал H07RN-F 4x16mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 ком<br>90м |
|      |          | Гаранција минимум 2 године и обезбеђен сервис и одржавање.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|      |          | Ипоручилац је у обавези да гарантује да ће пумпа задовољити Тражене параметре тј. да савлада висинску разлику 140м, на Цевоводу пречника ф200 дужине 3,5км са протоком 12л/сек.                                                                                                                                                                                                                                                    |              |

Процењена вредност набавке

720.000,00 РСД

НАПОМЕНА: Опрема је потребна за сигурно водоснабдевање РМУ "Рембас"-а и насеља из извора "Милићев поток"

САГЛАСАН

Рук.ел.посл.ЈП ПЕУ  
Стојковић Топлица

САГЛАСАН

изв. Директор за техн. посл. ЈП ПЕУ  
Слободан Митић

САГЛАСАН

изв. Директор за ком. посл. ЈП ПЕУ  
Владимир Милошевић

ИСПОСТАВИО:

Томин Дејан,  
ел.инж.НАДЛЕЖНИ  
РУКОВОДИЛАЦ:Тасић Стефан,  
Дипл.инж.руд.ПРИМОКОМЕРЦИЈАЛНИ  
РУКОВОДИЛАЦ

Миланковић Небојша

ОДОБРИО ДИРЕКТОР:

Лукић Ненад,  
дипл.инж.руд.

ДАТУМ

19.6.2026.

ДАТУМ

19.6.2026.

ДАТУМ

ДАТУМ

29.06.26.