



ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

35237 Ресавица,  
Тел:(035)627-722;факс:(035)627-570



Укупан број потребних мерења емисије загађујућих материја на емитерима у ЈП ПЕУ за Партију I

Снага котлова	Врста мерења	Број мерења
0-1 MW	Одређивање брзине и температуре отпадног гаса; Одређивање концентрације CO и прашкастих материја.	8
1-50 MW	Одређивање брзине и температуре отпадног гаса; Одређивање концентрације CO, NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> , и прашкастих материја у димном гасу.	4
<b>Укупно</b>		<b>12</b>