

Техничка спецификација за набавку на коју се не односи закон о јавним набавкама- Ремонт трансформатора и испорука прекидача снаге

1.Поправка и ремонт уљног трансформатора "Емо"-Охрид, 36/6 KV, 2,5 MVA, tip: ETN2500-35/6,3.трансформатора подразумева следеће:

- Радови на истакању трафо уља и поновном наливању трафо уља и оспособљавање ВН веза.

-Замена оштећеног месинганог прикључног завртња и заптивки на проводном изолатору 6 KV.

-Замена оштећеног месинганог прикључног завртња и заптивки на проводном изолатору 35 KV.

-Чишћење трансформатора од просутог уља и нечистоћа после поправке.

2.Испорука малоуљног прекидача снаге 12 KV; 630A. са моторно-опружним погоном.

-Потребна је испорука малоуљног прекидача снаге „Минел“, тип: PU 106-350; 10/12 KV; 630 A; са моторно-опружним погоном 110 V DC за замену прекидача који је оштећен од електричног лука. Потребно је да прекидач буде истог типа, због конструкције ћелије и шинских веза и да не би преправљали бакарне шине-сабирнице у постројењу и кола за укључење и искључење прекидача, и да не би морала да се ради нова пројектна документација за трафо-станицу и разводно постројење.

Рок за завршетак радова и испоруку опреме и делова је 30 дана од дана сагласности на понуду. Гаранција на изведене радове и испоручене делове и опрему је 12 месеци.

Трансформатор који је предмет ремонта се налази у трафо-станици 35/6 KV у Сењском руднику.

Прекидач такође треба да се испоручи у С.Рудник о трошку понуђача.